

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 28.5.2007

Päivitetty: 20.4.2012

Voimassa: 27.5.2017

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE	Ballofix-palloventtiili DN 15 1/2 " RG: Venttiiliä toimitetaan muhvi/nippa, nippa/nippa, muhvi/muhvi tyyppejä sekä muilla liitostavoilla varustettuna.
HAKIJA	BROEN A/S, ASSENS, TANSKA
VALMISTAJA	BROEN A/S, ASSENS, TANSKA
HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS	Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen venttiilien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sulkuventtiileille asetetut vaatimukset.
HYVÄKSYNNÄN EHDOT	Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.
LAADUNVALVONTA	Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Dansk Teknologisk Institutin välillä 6.1.2005 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.
MERKITSEMINEN	Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus BALLOFIX ®, DN 15R, PN10, DR. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki.
VOIMASSAOLOAIKA	Päivitys tulee voimaan 28.5.2012 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 27.5.2017 saakka. Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HUOMAUTUKSET

Venttiilin eri liitosmenetelmät eivät kuulu tämän hyväksynnän piiriin.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien tyyppihyväksynnästä 15.6.2006.



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Tatu Toivonen
Arvioija
Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Teknologisk Institut, Kent Lemming, Kongsvang Alle 29, DK-8000 Århus C